



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Certificate Number: | 25-09-164499/E25-07-164800/NB0010 | رقم الشهادة: |
| Registration Date: | 16/09/2025 | تاريخ التسجيل: |
| Valid Until: | 15/09/2026 | صالحة لغاية: |
| Issued To: | S W M E CONTROL SYSTEMS TRADING L.L.C P.O. Box 46123 ,Dubai Investment Park (DIP) - 2 74 Street Dubai ,United Arab Emirates | أصدرت إلى : |
| Sector: | Electrical كهرباء | قطاع: |
| Product Category: | ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار | تصنيف المنتج: |
| Product Sub-Category: | ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار | التصنيف الفرعي للمنتج: |

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع. يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| Company Name: | S W M E CONTROL SYSTEMS TRADING L.L.C | اسم الشركة: |
| Product Category: | ECAS-Ex | الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج: |
| Certificate No.: | 25-09-164499/E25-07-164800/NB0010 | رقم التسجيل: |
| Registration Date: | 16/09/2025 | تاريخ التسجيل: |
| Valid Until: | 15/09/2026 | صالح لغاية: |

| Sr.No. | الاسم التجاري Brand Name | رقم الموديل Model Number | تفاصيل المنتج Product Details | تصنيف النجوم Star Rating | الأبعاد/الحجم Dimension/ Size | التقارير Reports | المواصفات المطبقة Applicable Standards | بلد المنشأ Country Of Origin |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | UE | 120 Series | Pressure and Temperature Operated Switches Ex db IIC Gb Ex tb IIIC T85°C Db, IP66 -40°C to +75°C | N/A | 4 to 10 lb (1.8 to 4.5 kg) | IECEX UL 03.001X, Issue 12 | UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31 | United States |
| 2 | UE | 121 Series | Pressure and Temperature Operated | N/A | 4 to 10 lb (1.8 to 4.5 kg) | IECEX UL 03.001X, Issue 12 | UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, | United States |



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|--|-----|-------------------------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | Switches Ex db IIC Gb Ex tb IIIC T85°C Db, IP66 -40°C to +75°C | | | | UAE.S IEC 60079-31 | |
| 3 | UE | 122 Series | Pressure and Temperature Operated Switches Ex db IIC Gb Ex tb IIIC T85°C Db, IP66 -40°C to +75°C | N/A | 4 to 10 lb (1.8 to 4.5 kg) | IECEX UL 03.001X, Issue 12 | UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31 | United States |
| 4 | UE | 820 Series | Pressure and Temperature Operated Switches Ex db IIC Gb Ex tb IIIC T85°C Db, IP66 -40°C to +75°C | N/A | 4 to 10 lb (1.8 to 4.5 kg) | IECEX UL 03.001X, Issue 12 | UAE.S EN 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31 | United States |
| 5 | UE | 822 Series | Pressure and Temperature Operated | N/A | 4 to 10 lb (1.8 to 4.5 kg) | IECEX UL 03.001X, Issue 12 | UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, | United States |



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | Switches Ex db IIC Gb Ex tb IIIC T85°C Db, IP66 -40°C to +75°C | | | UAE.S IEC 60079-31 | |
| Nothing Follows | | | | | | | |



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae