



안전인증서

United Electric Controls

180 Dexter Ave, Watertown, MA 02472, United States of America

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조의제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Pressure Switches

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

H121, H122(Ex tb IIIC T85 °C) / 20-KA4BO-0762X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2020-33호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 '180 Dexter Ave, Watertown, MA 02472, United States of America' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품 개요: 당 기기는 분진방폭구조의 압력 스위치임.

·제품 정격: 480 Vac, 30 A 이하

·사용주위온도: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 75^{\circ}\text{C}$

·IEC 60529에 따른 보호등급 IP66 을 만족함.

3. 인증범위

본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·정전기 방전 위험을 최소화 하기 위하여 설치메뉴얼(IMP 120) 참고할 것.

·관련 IECEx 인증서(IECEx UL 03.0001X issue No.8) 3페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조.

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx UL 03.0001X issue No.8)와 함께 사용.

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수.

2020 년 9 월 17 일

한국산업기술시험원장

